

Certifikat

SC0189-15

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

KBS-SKIVAN HD200/60 och HD200/30

Innehavare

KBS-Brandskydd AB, Nääs fabriker 5016, 448 50 Tollered
Organisationsnummer: 556343-3498
Tel: 031-785 1890
E-post: info@kbs.se , Hemsida: www.kbs.se

Produkt

KBS-SKIVAN HD200/60 och HD200/30, godkänd stenuallsskiva med nominell densitet 220 kg/m³ och tjocklek 60 mm resp. 30 mm, tvåsidigt belagd med minst 1,0 mm KBS-COATING.

Avsedd användning

Brandtätning av öppningar inomhus och utomhus i brandcellsskiljande massiva väggar.

Handelsnamn

KBS-SKIVAN HD200/60, KBS-SKIVAN HD200/30.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Brandteknisk klass B-s1,d0	5:231
Brandteknisk klass EI 30*, EI 90**	5:231

* Gäller för KBS-SKIVAN HD200/30. ** Gäller för KBS-SKIVAN HD200/60.

Tillhörande handlingar

Bilaga A15: KBS-SKIVAN HD200 – Teknisk produktdeklaration, daterad 2015-02-26
Ritning EI 30 – KBS-SKIVAN HD200/30, daterad 2012-11-23
Ritning EI 90 – KBS-SKIVAN HD200/60, daterad 2012-11-23

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 310-95-0284, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
KBS Brandskydd AB, Tollered

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/
etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

KBS Brandskydd AB
Tollered
☞
SP Certifiering
KBS-SKIVAN HD200/60 eller
KBS-SKIVAN HD200/30
SC0189-15
Brandteknisk klass B-s1,d0
Brandteknisk klass EI 30*, EI 90**
nr/datum
SP

* Gäller för KBS-SKIVAN HD200/30. ** Gäller för KBS-SKIVAN HD200/60.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. PX28542, PX28542-1, PX28542-2, 3P06704 och 3P06704-1 från SP.
Rapporter nr. (3783/864/14) – 3/2014-en-Br/Mü dd 2014/11/31 och (3783/864/14) – 4/2014-
en-Br/Mü dd 2014/11/31 från iBMB MPA.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja varje leverans av produkterna.

Stenullsskivan förutsätts vara CE-märkt för klass A1 eller A2 enligt EN 13162.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-12-21.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis