

KBS-SKIVAN HD200/30 och HD200/60

Innehavare/Utfärdat för

KBS Brandskydd AB

Näs Fabriker 5016, 448 51 Tollered

Organisationsnummer: 556343-3498

Tel: 031-785 18 90, E-post: info@kbs.se, Hemsida: www.kbs.se

Produktbeskrivning

KBS-SKIVAN HD200/30 och HD200/60, stenullsskiva med nominell densitet 220 kg/m³ och tjocklek 30 mm respektive 60 mm, tvåsidigt belagd med minst 1,0 mm KBS-coating. Max. storlek för stenullsskivan är 1200 × 600 mm. Brandteknisk klass EI 30 respektive EI 90.

Avsedd användning

Brandtätningar av öppningar i brandavskiljande massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel.

Handelsnamn

KBS-SKIVAN HD200/30, KBS- SKIVAN HD200/60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1,d0	5:231
Brandteknisk klass EI 30*, EI 90**	5:231

* Gäller för KBS-SKIVAN HD200/30.

** Gäller för KBS-SKIVAN HD200/60.

Tillhörande handlingar

Bilaga A15: KBS-SKIVAN HD200 – Teknisk produktdeklaration, daterad 2021-01-26

KBS-SKIVAN HD200/30, Ritning EI 30, daterad 2021-01-28

KBS-SKIVAN HD200/60, Ritning EI 90, daterad 2021-01-28

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 310-95-0284, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
KBS Brandskydd AB, Tollered

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	KBS Brandskydd AB
Tillverkningsställe	Tollered
Produktens typbeteckning	t.ex. KBS-SKIVAN HD200/60
Löpande tillverkningsnummer	nr.
Typgodkännandets nummer	SC0189-15
Egenskaper	t.ex. B-s1,d0, EI 90
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter nr. PX28542-1, PX28542-2 och 3P06704-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, provningsrapporter (3783/864/14)-3/2014-en-Br/Mü dd 2014/11/31 och (3783/864/14)-4/2014-en-Br/Mü dd 2014/11/31 från iBMB MPA.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja varje leverans av produkterna.

Stenullsskivan förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-22.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.


Martin Tillander

Signed by: Martin Tillander
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2021-02-18 08:38:31 +01:00