

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1268 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD

Brandsäkring av plaströrsgenomföring

BBR 5

BSAB: NSC

Innehavare: KBS BRANDSKYDD AB

Näås Fabriker 5016

SE 448 50 Tollered

Tel: 031-785 18 90

Fax 031-785 18 91

E-post: info@kbs.se

Web: www.kbs.se

Produktnamn: KBS PIPESEAL EU™

Brandklassificerade rörkragar bestående av ett pulverlackat plåthölje runt en värmesvällande inre mantel.

Avsedd användning

Förhindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar; Klass E15 – EI120	5:231
Brandcell	5:242
Brandsektion	5:243

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-05-20
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-05-20
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2015-05-20
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-05-20

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

bygg@kiwa.se

www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2015-05-20

Diarienummer: 237-15

Giltigt till: 2020-05-19

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt Ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare