




Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Granskad
H00	2000-06-06	1/1	STÅLRÖR	M.S	Å.S

Bilaga H00: Rör genomföring /Metall EI 90 med KBS INTUFLEX™



STÅLRÖR		ISOLERING	AVTÄTNING	
Rör Ø d [mm]	Godstjocklek s [mm]	Armaflex AF / SH c [mm]	Glasfibertejp behandlad med 1,5 - 2,0 mm KBS COATING™ i en längd L [mm]	KBS INTUFLEX b/t [mm/mm]
$\leq 76,1$ ≤ 219	$\geq 4,5$ $\leq 14,2$	≤ 19	≥ 500 (båda sidor)	≥ 10 ≥ 50

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION
MPA (iBMB) rapport: P-3372/7087

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Drottninggatan 15, S-411 14 Göteborg
SWEDEN

Telefon
Telephone

Nat 031-138250
Int +46 31 138250

Telefax
Telefax

Nat 031-138797
Int +46 31 138797

E-post
E-mail

kbs.system@kbs.se
www.kbs.se

Org.nr/
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801